

I. Общие требования

1.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в фондохранилищах, складских помещениях на объектах муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутская районная централизованная библиотечная система» (далее – ИПБ 04-25) устанавливает требования пожарной безопасности в фондохранилищах, складских помещениях.

1.2. ИПБ 04-25 является обязательной для применения работниками, в обязанности которых входит осуществление трудовой деятельности в фондохранилищах, складских помещениях на объектах учреждения:

- *ЦРБ им. Г.А. Пирожникова*, расположенная по адресу: *г. Сургут, пр-кт Пролетарский 10/3*;

- *Белоярская библиотека им. Г.Г. Кушникова*, расположенная по адресу: *п. Белый -Яр, ул. Лесная, 9/2*;

- *Солнечная модельная библиотека*, расположенная по адресу: *п. Солнечный, ул. Сибирская, 8а*.

1.3. Инструкция разработана на основе Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», нормативно правовых актов по пожарной безопасности для объектов культуры.

1.4. В ИПБ 04-25 использованы определения:

- *фондохранилище библиотеки* - это специально оборудованное помещение, где происходит размещение библиотечного фонда;

- *книгохранилище (книжный склад)* - помещение, предназначенное для хранения литературы и периодических изданий в библиотеке;

- *складское помещение* - специально оборудованное изолированное помещение основного, производственного, подсобного и вспомогательного назначения библиотеки.

1.5. Во избежание возникновения пожаров и возгораний, в фондохранилищах и складских помещениях, работники библиотеки обязаны:

- следить за тем, чтобы вся литература (книги, периодические издания) размещались на полках стеллажей;

- следить за тем, чтобы все находящиеся в помещениях электроприборы и электропроводка находились в исправном состоянии;

- обо всех неисправностях, случаях задымления и/или других подозрительных ситуациях, которые по мнению работника могут привести к пожару или возгоранию, следует немедленно сообщать лицу, ответственному за противопожарную безопасность на объекте;

- самостоятельно устранять неисправности работникам, не имеющим специального допуска к подобным работам, строго запрещается;

- осуществлять контроль микроклимата, проводят чистку фондов, чтобы книги не портились.

1.6. В фондохранилищах и складских помещениях **запрещается**:

- использовать книгохранилища и складские помещения не по назначению;

- эксплуатировать электронагревательные и бытовые приборы (электрочайники, плитки, кипятильники и т.д.), временную электропроводку, другую бытовую технику;
- размещать пустую тару (коробки и др.) на верхней панели стеллажа;
- оставлять без присмотра включёнными электронагревательные приборы;
- загромождать проходы и выходы из помещений любыми предметами, препятствующими движению людей;
- использовать электроприборы, открытого огня или временной электропроводки;
- при убытии из помещения и/или в случае возникновения пожара, а также по окончании работы, все электроприборы должны быть обесточены, а освещение должно быть выключено;
- в случае возникновения пожара следует немедленно сообщить об этом по телефону «01» или «112», и далее лицу, ответственному за противопожарную безопасность на объекте;
- принять меры к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. Тушить электроприборы и электрооборудование водой категорически запрещается. Перед тушением электроприборы должны быть обесточены;
- руководитель объекта, исходя из места возникновения пожара и его силы, принимает меры по эвакуации людей и материальных ценностей.

2. Требования к фондохранилищам и складам, хранение и использование

- 2.1. В фондохранилищах следует использовать трудно сгораемое половое покрытие, стеллажи должны быть металлическими, несгораемые конструкции огнестойкостью не менее 2,5 часов, огнестойкие двери (огнестойкость не менее 1 часа).
- 2.2. Фондохранилища должны быть оснащены системой уведомления о пожаре, задымлении, повышении температуры и огнетушителем.
- 2.3. Фондохранилища должны быть оснащены специальными противопожарными системами, которые тушат возгорание мелким распылением, чтобы не повредить книги.
- 2.4. В книгохранилищах необходимо соблюдать обеспечение проходов между стеллажами: главный проход - 1,20 м., рабочий – 0,75 м., а также боковые обходы между стеной и стеллажами не менее 0,5 м, а также расстояние от светильников до хранящихся книг должно быть не менее 0,5.
- 2.5. В складских помещениях запрещается хранить и складировать горюче-смазочные материалы (ГСМ), а также другие легковоспламеняющиеся и пожароопасные вещества. (Количество складироваемых сгораемых материалов не должно превышать двух кубических метров для каждого из складов).

3. Ответственность

- 3.1. Ответственность за осмотр помещений в начале и в конце каждого рабочего дня возлагается на лицо, ответственное за пожарную безопасность в помещении (книгохранилище, складе).
- 3.2. Ответственный за пожарную безопасность обязан постоянно контролировать соблюдение работниками вышеперечисленных правил пожарной безопасности и принимать меры воздействия к нарушителям.