

1. Общие положения

1.1. Инструкция для дежурного персонала при поступлении сигнала о пожаре (далее – ИПБ 5-2025) в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

1.2. Настоящая инструкция содержит требования по действиям дежурного персонала при поступлении сигнала о пожаре, при срабатывании пожарной сигнализации, обнаружении пожара и эвакуации людей на объекте (далее-Библиотека) муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутская районная централизованная библиотечная система» (далее -Учреждение).

1.3. Настоящая ИПБ 5-2025 является обязательной для исполнения дежурным персоналом (охранником ЧОО) на объектах учреждения:

- ЦРБ им. Г.А. Пирожникова, расположенная по адресу: г. Сургут, пр-кт Пролетарский 10/3;
- Белоярская библиотека им. Г.Г. Кушников, расположенная по адресу: п. Белый - Яр, ул. Лесная, 9/2;
- Солнечная модельная библиотека, расположенная по адресу: п. Солнечный, ул. Сибирская, 8а.

1.4. Дежурный персонал (охранник ЧОО),

ОБЯЗАН знать:

- планировку здания, планы эвакуации, расположение основных входов и выходов, лестничных клеток, запасных и эвакуационных выходов и их нумерацию;
- местонахождение пожарных кранов, огнетушителей, кнопок пожарной сигнализации, систем пожаротушения и уметь ими пользоваться при пожаре;
- какими ключами открываются замки, установленные в дверях, где находятся эти ключи;
- расположение кладовых, где хранятся переносные лестницы;
- работу и использование систем и средств противопожарной защиты;
- приказы и инструкции, определяющие основные требования пожарной безопасности на объекте и действия при срабатывании систем противопожарной защиты.

1.5. На пропускном пункте (место нахождение охранника ЧОО), должны храниться: все запасные ключи от всех замков, электрический фонарь, рабочий телефон.

2. Действия дежурного персонала при получении сигнала о возникновении пожара

2.1. При срабатывании пожарной сигнализации следует удостовериться на месте в причине тревоги:

- определить адрес луча (местонахождение сработавшего извещателя), по расписанию лучей;
- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону **101** или **112**, при этом чётко назвать адрес организации, место пожара, свою должность и фамилию, а также сообщить о наличии в здании людей;
- характер горения.

2.1.2. При пожаре немедленно включить систему оповещения людей о пожаре.

2.1.3. Обеспечить эвакуацию людей из горящего помещения, соседних с ним помещений (комнат), в которых имеется непосредственная угроза людям в результате воздействия огня или дыма.

2.1.4. Организовать эвакуацию имущества и материальных ценностей из горящих помещений. Эвакуировать персонал и посетителей.

2.1.5. Принять меры по тушению пожара имеющимися средствами. К тушению следует приступать только в случае, если нет угрозы для жизни и здоровья и существует возможность в случае необходимости покинуть опасную зону.

2.1.6. Поставить в известность о возникновении пожара (с передачей зафиксированной информации) администрацию учреждения:

- Директора – Ковалеву Ирину Александровну, тел. 8 922 256 62 45, или лицо, замещающее (исполняющее обязанности) директора;
- заведующего отделом общего обеспечения деятельности ЦРБ им. Г.А. Пирожникова – Потапову Райсу Абдельхаковну, тел. 8 982 516 33 87;

2.1.7. Поставить в известность о возникновении пожара руководство частной охранной организации (ЧОО).

2.2. В случае ложного срабатывания прибора пожарной сигнализации:

- восстановить систему пожарной сигнализации или при повреждении луча отключить данный луч соответствующим лучевым тумблером;
- работникам учреждения дать команду на отбой пожарной тревоги: «Внимание! Отбой пожарной тревоги!».
- доложить о случившемся директору учреждения.

2.3. Принять меры к дополнительной охране помещения и сообщить в организацию, осуществляющую плановое техобслуживание. О поступивших сигналах и принятых мерах сделать запись в «Журнале учета неисправностей установки».

Разработчик: Заведующий отделом общего обеспечения деятельности
ЦРБ им. Г.А. Пирожникова  Потапова Р.А.